



# PREHLÁSENIE O ZHODE v zmysle zákona 133/2013 Z.z.

Výrobca : **STROJLAB**, s. r. o., Čsl.Armády 140, 068 01 Medzilaborce

Typ :

Výkres č. :

Výrobné číslo :

Rok výroby : 20...

Tlakovo – plynotesné uzávery sú určené k uzatváraníu ochranných stavieb. Je možné ich však využiť v zmysle príslušných smerníc pre uzatváranie iných stavieb napr. CO.

Konštrukcia uzáverov je celooceľová, zvarovaná. Hlavné časti tvoria krídlo a zárubňa. Tlaková odolnosť je zaistená konštrukciou krídla opretého do zárubne, plynotesnosť zaisťuje gumové tesnenie. Krídlo sa uzatvára skrutkami opretými do špeciálnych kociek. Manipulácia s krídlom až o 180° sa prevádza ručne.

Výrobok bol odskúšaný u výrobcu podľa platných predpisov bývalého štábu CO ČSSR, platných STN a predpísanej výrobnéj dokumentácie. Tlakovú odolnosť daného typu zaručuje schválená výkresová dokumentácia štábom CO ČSSR.

Týmto osvedčujeme, že vyššie uvedený výrobok spĺňa požiadavky podľa

**zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

## Výrobok bol odskúšaný a skontrolovaný:

Druh skúšky	Predpis	Výsledok skúšky (kontroly)	Poznámka
svetlosť zárubne podľa typu dverí (šírka x výška)	..... x .....	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
mechanická funkčnosť otvárania 2 - 3 osoby	6min. – 180° 5min.. – 90°	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
mechanická funkčnosť zatvárania 2 - 3 osoby	6min. – 180° 5min.. – 90°	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
plynotesnosť zvarov a celého výrobku	1000 Pa	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	
hrúbka náterov a povrchovej úpravy	100 µm	VYHOVUJE NEVYHOVUJE	

Výsledky skúšok zodpovedajú požiadavkám tohto predpisu a výrobnéj výkresovej dokumentácie.

Pečiatka, meno a podpis výstupnej kontroly :

Medzilaborce , dňa .....